



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.เกาะสะท้อน โทร.๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

ที่ นร ๗๔๕๐๑/๒๐๘

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(เดือน กันยายน ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ

๑. ต้นเรื่อง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ให้นำหน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพิ่มมาตรการประหยัดพลังงานของภาครัฐเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ทุกหน่วยงาน ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบกับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ที่ ๔ /๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เพื่อเป็นคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

ปรากฏว่า ผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ใน รอบ ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ

๑. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ค่าการใช้จริง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๖๒,๑๗๒.๐๐ Kwh.

๒. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ค่ามาตรฐาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๘๗,๙๖๘.๔๔ Kwh. ซึ่งการใช้ไฟฟ้าจริง มีค่าน้อยกว่ามาตรฐาน ๒๕,๗๙๖.๔๔ Kwh

๓. ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ค่าการใช้จริง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๘,๒๗๙.๙๒ ลิตร

๔. ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๓๕๒.๒ ลิตร ซึ่งการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริง มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน ๙๒๗.๗๒ ลิตร

๓. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ลดลงตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ และมีค่าไม่เกินจากมาตรฐาน จึงเห็นควร กำชับ ให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด

ททญจนี้
(นางสาวกาญจณี ชูเชิด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ททญจ



(นางสาวศรินยา ฤทธิเรือง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ททญจ



(นางสมจิตร พันธิโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน



(นายกุชาลิ้ม อุเชิง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะทอน
 สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม **1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลยุทธ์**
 ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2566 (บาท/ปี)
 623000000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี)
 550000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)
 6000000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2566												
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	70.00	71.00	72.00	74.00	74.00	74.00							
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	3800.00	3900.00	3950.00	4000.00	4000.00	4010.00							
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64

เปรียบเทียบ ตามมาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2566												
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
ไฟฟ้ามาตรฐาน	14,789.55	15,040.49	14,272.23	14,542.85	14,652.61	14,670.71	6,993.72	7,145.75	7,171.09	7,171.09	7,044.40	7,069.74	7,019.06
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	10,920.00	10,338.00	10,770.00	9,768.00	10,584.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ												

สรุปการใช้ไฟฟ้า รอบ ๖ เดือน ดังนี้

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน ๗๘,๙๖๘.๔๔ Kwh.

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ๖๒,๑๗๒.๐๐ Kwh.

ประสิทธิภาพ ๗๘,๙๖๘.๔๔ - ๖๒,๑๗๒.๐๐

๗๘,๙๖๘.๔๔

ประหยัดไฟฟ้าได้ = ๑๖,๗๙๖.๔๔

สรุปการใช้น้ำมัน รอบ ๖ เดือน ดังนี้

ปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน ๗,๓๕๒.๒ หน่วย

ปริมาณการใช้น้ำมันจริง ๘,๒๗๙.๙๒ หน่วย

ประสิทธิภาพ ๗,๓๕๒.๒ - ๘,๒๗๙.๙๒

๗,๓๕๒.๒

ประหยัดน้ำมันได้ = - ๙๒๗.๗๒